



Informazioni accessibilità Lega Navale Italiana - Trieste

Rilevazione effettuata da: Michele Franz (CRIBA FVG), Giuseppe Moretti (Ass. Tetraparaplegici FVG), Hubert Perfler e Marino Attini (UICI), Alessia Del Bianco Rizzardo (PromoTurismoFVG)

Data rilevazione: 24 giugno 2015

Itinerario previsto: sede "Lega Navale Italiana" a Trieste

Durata del rilievo: 2 ore

Sede della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, sita in Molo Fratelli Bandiera 9, a Trieste.

Presenza di stallo di parcheggio riservato a persone con disabilità, contrassegnato da segnaletica orizzontale e verticale, immediatamente di fronte all'ingresso della sede della Lega Navale Italiana. *(Foto 1)*

Ingresso alla sede superando tratto pavimentato con masegni storici, in parte dissestati e con fughe profonde. Accesso principale con porta a doppia anta e con leggera soglia a terra. *(Foto 2 e 3)*

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Raggiungimento del piano superiore attraverso scala a chiocciola con corrimano installato solo su un lato e con gradini in pietra bocciardati per rendere parte della pedata antistruisciolo, oppure attraverso elevatore di 130 x 90 cm con pulsantiera installata a 100 cm da terra con anche scrittura a rilievo in braille. (Foto 4, 5 e 6)

Foto 4




Foto 5



Foto 6





Presenza di servizio igienico per persone con disabilità (in comune con le donne) con disegno in pianta a “L” e dimensioni di 230 x 130 cm più zona di ingresso al bagno. Tazza wc sagomata priva di schienale, con spazio di accostamento laterale e maniglione ribaltabile ma assenza di maniglione sul muro a lato della tazza wc. Lavabo sagomato con spazio di accostamento frontale e specchio installato ad altezza utile, ma portacarta installato a 130 cm da terra, troppo elevato per utilizzo da parte di chi utilizza sedia a ruote. (Foto 7 e 8)

Bar interno alla sede con ingresso a raso e tavoli alti 70 cm.

Terrazza esterna con accesso superando soglia del serramento di 2 cm.

Sala convegni con pedana rialzata per i relatori alta 11 cm da terra, priva di rampa per permettere accesso a chi usa sedia a ruote.

Pontile sul retro della sede con rampa mobile larga 79 cm ben raccordata con pavimentazione circostante e con corrimano su entrambi i lati.

Utilizzo di sollevatore per permettere alle persone su sedia a ruote l'accesso in barca. (Foto 9 e 10)

Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

